

## СИСТЕМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

Требования фирмы-производителя к параметрам котловой воды  
для парогенераторов ALBA

Показатель	Единицы измерения	Концентрация
Жесткость общая	мг-экв/л	0,015
РН	-	6,0 ÷ 9,5
Фосфаты PO <sub>4</sub> -3	мг/л	5,0 ÷ 15,0
Сульфиты SO <sub>3</sub> -2	мг/л	5,0 ÷ 10,0
Железо общее	мг/л	0,05
Кислород	мг/л	0,02